

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gu.mchs.sm1@yandex.ru

Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 401, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 170 / 1 / 97

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 21»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от
« 26 » октября 2018 года № 170, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
11 ч. 00 мин. « 27 » ноября 2018 г. по 17 ч. 00 мин. « 29 » ноября 2018 г. проведена проверка
начальником отделения ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области майором внутренней
службы Сапулиным Александром Сергеевичем помещений и территории МБДОУ «Детский сад № 21» по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского,
д. 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-
их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 21» Шведовой Екатериной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ий	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 24	01.08.2019	
2.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (групповые ячейки, включающие игровую комнату и спальную комнату) не имеют второго эвакуационного выхода (группа № 1, правое крыло, 2 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 33; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 6.12*	01.08.2019	
3.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (групповые ячейки, включающие игровую комнату и спальную комнату) не имеют второго эвакуационного выхода (группа № 3, левое крыло, 2 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 33; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 6.12*	01.08.2019	
4.	На путях эвакуации применены материалы (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности материала (покрытие пола (коридор, холл), 2 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 33; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 6.25*	01.08.2019	

5.	На путях эвакуации применены материалы (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности материала (покрытие пола (коридор, холл), 1 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 33; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 6.25*	01.08.2019	
6.	В производственном помещении (пищеблок) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, 1 этаж)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	
7.	В производственном помещении (пищеблок) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	
8.	В складском помещении входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, 2 этаж, группа № 3)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	
9.	В складском помещении на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (2 этаж, группа № 3)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	

10.	В складском помещении входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, 1 этаж, напротив кабинета заведующего)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	
11.	В складском помещении на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж, напротив кабинета заведующего)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	
12.	В складском помещении входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, 1 этаж, пищеблок)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	
13.	В складском помещении на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж, пищеблок)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	
14.	В складском помещении входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, 1 этаж, группа № 4)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	

15.	В складском помещении на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж, группа № 4)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	
16.	В производственном помещении (прачечная) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, подвал)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	
17.	В производственном помещении (прачечная) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	
18.	В складских помещениях входные двери выполнены не в противопожарном исполнении с не нормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен, подвал)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4	01.08.2019	
19.	В складских помещениях на дверях не обеспечено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20	01.08.2019	

20.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 22	01.08.2019	
21.	Выход из лестничной клетки на чердак здания предусмотрен через люк не в противопожарном исполнении (2 этаж, правое крыло)	Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4*	01.08.2019	
22.	Выход из лестничной клетки на чердак здания предусмотрен через люк не в противопожарном исполнении (2 этаж, левое крыло)	Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4*	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР г. Смоленска
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
Сапулин А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » ноября 2018 г.


(подпись)

« 29 » ноября 2018 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 21» Шведова Е.П.

(должность, фамилия, инициалы)